

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 54.НС.01.000.М.001695.06.19 от 11.06.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленным вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг) для производства — виды выпускаемой продукции, наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности (дополнительное профессиональное образование)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ"
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 18/1 ("Российская Федерация")
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ"
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 108, кв. 98 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2-2.1/2.1-1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПин 2-2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПин 2-2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПин 2-1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"


Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №6-491/09-19-82 от 13.05.2019 г. выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"



А.Ф. Щербатов

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2975662



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099
тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnsco@cn.ru
ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540601001

Утверждаю:

Заместитель главного врача,
руководитель органа инспекции

С.С.Ступа
« 13 » 2019 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на вид деятельности, работ, услуг**

« 13 » мая 2019 г.

№ 6-491/09-19-82

1. Наименование вида деятельности, работ, услуг:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности (дополнительное профессиональное образование) в Обществе с ограниченной ответственностью «Академия бизнес-стратегий»

2. Адрес осуществления деятельности:

- 630009, город Новосибирск, улица Добролюбова, дом 18/1

3. Наименование заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Академия бизнес-стратегий» ОГРН 1145476146573 ИНН 5406794836

4. Юридический адрес заявителя:

-630126, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Выборная, дом 108, квартира 98

5. Перечень представленных документов:

-предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 01/484 от 08.04.2019г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области;

- опись документов, представленных на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования № 6-491/005074 от 09.04.2019г.;
- пояснительная записка Общества с ограниченной ответственностью «Академия бизнес-стратегий» вх.№6273 от 30.04.2019г.;
- протокол измерения параметров освещенности №10085 от 06.05.2019г., выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»;
- протокол измерения параметров микроклимата №10084 от 06.05.2019г., выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»;
- экспертное заключение по результатам инструментальных измерений неионизирующих излучений №К-853 от 07.05.2019г., выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

6. При экспертизе использованы нормативные документы:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

7. В результате рассмотрения представленных документов и ознакомившись с ситуацией на месте установлено:

Помещение для осуществления образовательной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Академия бизнес-стратегий» (далее ООО «АБС») расположено на первом этаже 15-этажного жилого дома по адресу: город Новосибирск, ул. Добролюбова, д.18/1. Помещение предоставлено в аренду ООО «АБС» Индивидуальным предпринимателем Елинской Яниной Алексеевной на основании Договора аренды нежилых помещений №5 от 30 января 2019г.

Вход на первый этаж здания с нежилыми помещениями, в том числе с помещением ООО «АБС», отдельный, находится со стороны автодороги по ул. Добролюбова, изолирован от жилой части здания, парковка располагается со стороны автодороги по ул. Добролюбова за пределами дворовых площадок, что соответствует СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.3.3, п.3.7.

Предоставленное в аренду помещение для осуществления образовательной деятельности имеет площадь 23,0 кв.м. Высота помещения не менее 3,0 м.

Образовательная деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Академия бизнес-стратегий» включает следующие образовательные программы:

- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Проводится обучение взрослых. Обучение очное, группами или индивидуально. Количество обучающихся в группе 4 человека. Продолжительность курса обучения – не более установленной образовательной программой.

Образовательный процесс включает теоретические занятия, в том числе лекции, тестирование; используются методические пособия.

Занятия предусматривается проводить по мере комплектации групп. Режим проведения занятий – в день не более 3 часов, регламентированные перерывы 15 минут.

В помещении организован учебный класс, который оборудован 5 столами, в том числе 1 стол для преподавателя, стульями, 5 компьютерами с видеодисплейным терминалом на базе плоского дискретного экрана, шкафом для хранения одежды персонала, шкафом для методических пособий, 2 тумбочками.

Площадь учебного класса 23,0 кв.м с 5-ю рабочими местами с компьютером с видеодисплейным терминалом на базе плоского дискретного экрана соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п.3.4, регламентирующим норму площади на одно рабочее место с компьютером не менее 4,5 кв.м.

Внутренняя отделка выполнена следующим образом: потолок – подвесной типа Армстронг, стены – обои под покраску, покрытие пола – линолеум.

Естественное освещение организовано за счет оконного проема. Оконный проем оборудован регулируемыи жалюзи. В качестве источника света для искусственного освещения установлены потолочные светильники с люминесцентными лампами.

Измеренные уровни искусственной освещенности соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Протокол измерения параметров освещенности №10085 от 06.05.2019г. выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». Экспертное заключение по результатам инструментальных измерений неионизирующих излучений №К-853 от 07.05.2019г. выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Вентиляция в учебном классе естественная, приток воздуха неорганизованный через окна и дверь. Вентиляция автономная в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.4.8. Имеется возможность естественного проветривания помещения за счет фрамуги в оконном проеме.

Измеренные параметры микроклимата по температуре, относительной влажности, скорости движения воздуха соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Протокол измерения параметров микроклимата №10084 от 06.05.2019г. выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», экспертное заключение по результатам инструментальных измерений неионизирующих излучений №К-853 от 07.05.2019г. выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Хранение верхней одежды обучающихся предусмотрено в гардеробе, расположенном на первом этаже. Хранение верхней одежды преподавателей предусматривается в шкафу в учебном классе.

Здание подключено к централизованным сетям горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Для организации питьевого режима в коридоре установлен кулер с питьевой водой, с одноразовыми стаканами.

Предусматривается использование санузла, расположенного на первом этаже, оборудованного сантехникой, в том числе раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Проведение уборки осуществляется персоналом арендодателя. Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов осуществляется на контейнерной площадке жилого дома с последующим вывозом по договору №334 от 01.02.2018г. между ТСН «Высотка» и ООО «ЭКОЛАЙН». Сбор, временное хранение отработанных люминесцентных ламп осуществляется персоналом арендодателя с последующим вывозом по договору №С7-001-19 от 26.11.2018г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская Ртутная Компания».

Штат преподавателей – 1 человек. Флюорографическое обследование пройдено в феврале 2019 года.

8. Заключение: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности (дополнительное профессиональное образование) в Обществе с ограниченной ответственностью «Академия бизнес-стратегий»

по адресу:

-630009, город Новосибирск, улица Добролюбова, дом 18/1


соответствуют

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Заведующий отделением гигиены планировки и застройки, врач по коммунальной гигиене, эксперт



Г.Н.Переведенцева

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью листа.
Эксперт  Г.Н.Переведенцева



630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail:
fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности и Профилактической Работы по г.Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

Акт № 96

24 мая 20 19 г.

г. Новосибирск
(место составления акта)

15 ч. 00 мин.

Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

Корниенко Елена Валериевна

в период с 10 ч. 00 мин. « 24 » мая 20 19 г. по

15 ч. 00 мин. « 24 » мая 20 19 г. проведено обследование

документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях
Общества с ограниченной ответственностью «Академия бизнес - стратегий»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 18/1 (помещение общей
площадью 23,0 м²,

расположенное на первом этаже в административном помещении многоквартирного жилого
дома)

при обследовании совместно с Представителем по доверенности Соловьевой Анной
Викторовной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

фамилия, имя, отчество представителя заинтересованного лица, работников,

присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещение (указанное помещение №12 на плане общей площадью 23,0 м²) ООО «Академия
бизнес - стратегий» согласно договора аренды, арендует помещение у ИП Елинской Я.А. Данное
помещение размещено на первом этаже в административном помещении многоквартирного
пятнадцати этажного жилого дома. Здание II степени огнестойкости, кровля – мягкая, отопление
центральное, электрифицировано.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных

Эвакуация из помещения ООО «Академия бизнес - стратегий» осуществляется через 2
эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу.

на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане.

Здание и помещение оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,

Договор на техническое обслуживание противопожарной автоматики заключен с ООО
«Электроком» (№ 214/18-ТО от 11.12.2018г.).

электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных

Директором пройдена проверка знаний в объеме пожарно-технического минимума (27.11.2018г.,
квалификационное удостоверение № 1909 АНО «Новосибирский областной центр охраны труда»).

материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций

Помещение ООО «Академия бизнес - стратегий» оборудовано требуемым количеством
первичных средств пожаротушения, которые размещены в легкодоступных местах.

степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и

функциональной пожарной опасности)

2) в ходе обследования установлено:

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« _____ » _____ 20 19 г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности


« 24 » _____ 20 19 г.

Государственный инспектор г. Новосибирска

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Корниенко Е.В.

« 24 » _____ 20 19 г.



(подпись)

М.Л.П.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России Новосибирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Октябрьская, 86, г. Новосибирск, 630099, тел. 226-92-66

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Заключение № 96

о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. « 24 » мая 20 19 г. по 15 ч. 00 мин.
« 24 » мая 20 19 г. проведено обследование документов, объекта защиты
заявителя Общества с ограниченной ответственностью «Академия бизнес - стратегий»
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

(гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу:

630009, г.Новосибирск, ул.Добролюбова,18/1 (помещение общей площадью 23,0 м²,
расположенное на первом этаже в административном помещении многоквартирного жилого
дома)

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка)
требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований
пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:


Обществу с ограниченной ответственностью «Академия
бизнес - стратегий»

полное наименование юридического лица(индивидуального предпринимателя), ИНН

ИНН 5406794836

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области
А.С. Матвеев

должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН



«24» 05 20 19 г.

Исх. № 2903 от 24.05.2019
Вход. № 3515 от 20.05.2019г.
исполнитель: Корниенко Е.В.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 239-99-99